

Приложение к Приказу МКУ «Центра имущественных
отношений Енисейского района» от 22.06.2021 года № 49

Отчет о проведении визуального осмотра объектов ЖКХ, находящейся в муниципальной собственности Енисейского района.

№ П/П	Наименование, адрес объекта	Дата осмотра	Цель проведения проверки	Наименование юридического лица, ФИО физического лица - использующего объект проверки	Форма проведения проверки	Отметка о переносе мероприятия/результат проверки
1.	Красноярский край, Енисейский район, с. Абалаково, пер. Садовый, 7А (водонапорная башня)	25.06.2021	Оценка фактического состояния имущества	ООО "Енисейэнергоком"	Выездная	Дальнейшая нормальная эксплуатация сооружения возможна без мониторинга состояния фундамента и несущих стен, требуется установка фиксирующих растяжек.
2.	Красноярский край, Енисейский район, пос. Абалаково, ул. Железнодорожная, 7Б (водонапорная башня)	25.06.2021	Оценка фактического состояния имущества	ООО "Енисейэнергоком"	Выездная	<p>Дальнейшая эксплуатация сооружения возможна при мониторинге состояния несущих стен, отмостки и фундамента (регулярные осмотры, контроль за раскрытием трещин) и выполнении капитального ремонта.</p> <p>При условии дальнейшего раскрытия и распространения трещин по несущим стенам, требуется выполнение проекта по усилению основания сооружения, выполненному специализированной организацией.</p> <p>Требуется ремонт перекрытий, отделки здания, замене облицовочных смесей наружных и внутренних стен, смена устаревших и поврежденных конструкций заполнений проемов (отмостки, фундамента).</p>
3.	Красноярский край, Енисейский район, пос. Байкал, ул. Лесная, 2 "Б"(Водонапорная башня с водозаборной скважиной)	25.06.2021	Оценка фактического состояния имущества	ООО "Енисейэнергоком"	Выездная	Сооружение отсутствует.
4.	Красноярский край, Енисейский район, с.Верхнепашино, ул.Солнечная, 1 "А"(Водонапорная башня с двумя водозаборными скважинами)	28.06.2021	Оценка фактического состояния имущества	ООО "Енисейэнергоком"	Выездная	Сооружение разрушено, дальнейшая нормальная эксплуатация сооружения невозможна, требуется монтаж старой конструкции и установка новой водонапорной башни.
5.	Красноярский край, Енисейский район,	28.06.2021	Оценка	ООО	Выездная	Дальнейшая нормальная эксплуатация

Приложение к Приказу МКУ «Центра имущественных отношений Енисейского района» от 22.06.2021 года № 49

	с.Верхнепашино, ул.Енисейская, 15 (Водонапорная башня с водозаборной скважиной)		фактического состояния имущества	"Енисейэнергоком"		здания возможна при постоянном мониторинге состояния деревянных конструкций, опор и основания водонапорной башни, а именно: несущих опор, перегородок, перекрытия, стен, зоны обслуживания резервуара (регулярные осмотры, контроль за раскрытием трещин, разрушения структуры деревянной конструкции за счёт гниения). Требуется провести реконструкцию (модернизацию) сгнивших деревянных конструкций с нанесением защитной пропитки и применением отделочных материалов, фундамента и отмостки водонапорной башни, а так же выполнить проект по усилению основания специализированной организацией.
6.	Красноярский край, Енисейский район, с.Верхнепашино, ул.Комсомольская, 45 "А" (Водонапорная башня с водозаборной скважиной)	28.06.2021	Оценка фактического состояния имущества	ООО "Енисейэнергоком"	Выездная	Дальнейшая нормальная эксплуатация сооружения возможна при мониторинге отклонения башни, требуется замена: <ul style="list-style-type: none"> – устаревших утеплителей конструкции и заполнения проемов водонапорной башни; – всей наружной отделки водонапорной башни с нанесением антикоррозийного покрытия. Требуется выполнить работы по выравниванию отклонения водонапорной башни за счёт регулирования фиксирующих растяжек конструкции.
7.	Красноярский край, Енисейский район, с.Верхнепашино, ул.Новая, 14 (Водонапорная башня с водозаборной скважиной)	28.06.2021	Оценка фактического состояния имущества	ООО "Енисейэнергоком"	Выездная	Дальнейшая нормальная эксплуатация сооружения возможна при постоянном мониторинге состояния деревянных конструкций, опор и основания водонапорной башни, а именно: несущих опор, перегородок, перекрытия, стен, зоны обслуживания резервуара (регулярные осмотры, контроль за раскрытием трещин, разрушения структуры деревянной конструкции за счёт гниения). Требуется провести реконструкцию сгнивших деревянных конструкций с нанесением защитной пропитки и применением отделочных материалов, провести капитальный ремонт фундамента и отмостки водонапорной башни, а так

Приложение к Приказу МКУ «Центра имущественных
отношений Енисейского района» от 22.06.2021 года № 49

						же выполнить проект по усилению основания специализированной организацией. Так же требуется произвести замену поврежденных элементов конструкции водонапорной башни от локального пожара.
8.	Красноярский край, Енисейский район, с.Верхнепашино, ул.Советская, 91 "А"(Водонапорная башня с водозаборной скважиной)	28.06.2021	Оценка фактического состояния имущества	ООО "Енисейэнергоком"	Выездная	Дальнейшая нормальная эксплуатация сооружения возможна при мониторинге состояния несущих стен конструкции водонапорной башни, требуется замена: <ul style="list-style-type: none"> - устаревших утеплителей конструкции и заполнения проемов водонапорной башни; - нижней части наружной отделки водонапорной башни с нанесением антикоррозийного покрытия. Требуется выполнить работы по выравниванию наклона водонапорной башни за счёт установки фиксирующих растяжек конструкции.
9.	Красноярский край, Енисейский район, с.Верхнепашино, ул.Юбилейная, 19 "А"(Водонапорная башня с водозаборной скважиной)	28.06.2021	Оценка фактического состояния имущества	ООО "Енисейэнергоком"	Выездная	Дальнейшая нормальная эксплуатация сооружения возможна при постоянном мониторинге состояния деревянных конструкций, опор и основания водонапорной башни, а именно: несущих опор, перегородок, перекрытия, стен, зоны обслуживания резервуара (регулярные осмотры, контроль за раскрытием трещин, разрушения структуры деревянной конструкции за счёт гниения). Требуется провести реконструкцию (модернизацию) сгнивших деревянных конструкций с нанесением защитной пропитки и применением отделочных материалов, провести ремонт фундамента и установить отмостку водонапорной башни, а так же выполнить проект по замене деревянного основания на фундамент специализированной организацией.
10.	Красноярский край, Енисейский район, пос.Новокаргино, ул.Лесная, 2 (Водонапорная башня с водозаборной скважиной)	25.06.2021	Оценка фактического состояния имущества	ООО "Енисейэнергоком"	Выездная	Дальнейшая нормальная эксплуатация сооружения возможна при постоянном мониторинге состояния деревянных конструкций, опор и основания водонапорной башни, а именно:

Приложение к Приказу МКУ «Центра имущественных отношений Енисейского района» от 22.06.2021 года № 49

						несущих опор, перегородок, перекрытия, стен, зоны обслуживания резервуара (регулярные осмотры, контроль за раскрытием трещин, разрушения структуры деревянной конструкции за счёт гниения). Требуется провести замену сгнивших конструкций и провести капитальный ремонт сооружения водонапорной башни с выполнением проекта по усилению основания специализированной организацией.
11.	Красноярский край, Енисейский район, пос.Новокаргино, ул.Гагарина, 8 "А" (Водонапорная башня с водозаборной скважиной)	25.06.2021	Оценка фактического состояния имущества	ООО "Енисейэнергоком"	Выездная	Дальнейшая нормальная эксплуатация сооружения возможна при постоянном мониторинге состояния деревянных конструкций, опор и основания водонапорной башни, а именно: опор резервуара, перегородок, перекрытия, стен (регулярные осмотры, контроль за раскрытием трещин, разрушения структуры деревянной конструкции за счёт гниения). Требуется провести замену сгнивших конструкций и провести капитальный ремонт сооружения водонапорной башни с выполнением проекта по усилению основания специализированной организацией.
12.	Красноярский край, Енисейский район, пос.Новокаргино, ул.Горького, 3 "А"(Водонапорная башня с водозаборной скважиной)	25.06.2021	Оценка фактического состояния имущества	ООО "Енисейэнергоком"	Выездная	Дальнейшая нормальная эксплуатация сооружения возможна при постоянном мониторинге состояния деревянных конструкций, опор и основания водонапорной башни, а именно: опор резервуара, перегородок, перекрытия, стен (регулярные осмотры, контроль за раскрытием трещин, разрушения структуры деревянной конструкции за счёт гниения). Требуется провести замену сгнивших конструкций и провести капитальный ремонт сооружения водонапорной башни с выполнением проекта по усилению основания специализированной организацией. Требуется произвести замену основания водонапорной башни с выравниванием перекоса опор резервуара, провести сварочные работы по восстановлению целостности конструкции опор.
13.	Красноярский край, Енисейский район, пос.Новокаргино, ул.Строительная, 15	25.06.2021	Оценка фактического	ООО "Енисейэнергоком"	Выездная	Дальнейшая нормальная эксплуатация сооружения возможна при постоянном

Приложение к Приказу МКУ «Центра имущественных отношений Енисейского района» от 22.06.2021 года № 49

	"А"(Водонапорная башня с водозаборной скважиной)		состояния имущества			мониторинге состояния деревянных конструкций, опор и основания водонапорной башни, а именно: опор резервуара, перегородок, перекрытия, стен (регулярные осмотры, контроль за раскрытием трещин, разрушения структуры деревянной конструкции за счёт гниения). Требуется провести замену сгнивших конструкций и провести капитальный ремонт сооружения водонапорной башни с выполнением проекта по усилению основания специализированной организацией. Требуется произвести замену действующей конструкции фундамента на цельную и провести ремонт отмостки.
14.	Красноярский край, Енисейский район, пос.Новокаргино, ул.Центральная, 8 "А"(Водонапорная башня с водозаборной скважиной)	25.06.2021	Оценка фактического состояния имущества	ООО "Енисейэнергоком"	Выездная	Дальнейшая нормальная эксплуатация сооружения возможна при постоянном мониторинге состояния деревянных конструкций, опор и основания водонапорной башни, а именно: опор резервуара, перегородок, перекрытия, стен (регулярные осмотры, контроль за раскрытием трещин, разрушения структуры деревянной конструкции за счёт гниения). Требуется провести замену сгнивших конструкций и провести капитальный ремонт сооружения водонапорной башни с выполнением проекта по усилению основания специализированной организацией.
15.	Красноярский край, Енисейский район, пос.Новокаргино, ул.Школьная, 1 "Б"(Водонапорная башня с водозаборной скважиной)	25.06.2021	Оценка фактического состояния имущества	ООО "Енисейэнергоком"	Выездная	Дальнейшая нормальная эксплуатация сооружения возможна при постоянном мониторинге состояния деревянных конструкций, опор и основания водонапорной башни, а именно: опор резервуара, перегородок, перекрытия, стен (регулярные осмотры, контроль за раскрытием трещин, разрушения структуры деревянной конструкции за счёт гниения). Требуется провести замену сгнивших конструкций и провести капитальный ремонт сооружения водонапорной башни с выполнением проекта по усилению основания специализированной организацией. Требуется произвести замену фундамента и основания водонапорной башни с выравниванием перекоса опор и установка отмостки.

Приложение к Приказу МКУ «Центра имущественных отношений Енисейского района» от 22.06.2021 года № 49

16.	Красноярский край, Енисейский район, с.Каргино, ул.Центральная, 1 "А"(Водонапорная башня с водозаборной скважиной)	25.06.2021	Оценка фактического состояния имущества	ООО "Енисейэнергоком"	Выездная	<p>Дальнейшая нормальная эксплуатация сооружения возможна при постоянном мониторинге состояния деревянных конструкций, опор и основания водонапорной башни, а именно: опор резервуара, перегородок, перекрытия, стен (регулярные осмотры, контроль за раскрытием трещин, разрушения структуры деревянной конструкции за счёт гниения). Требуется провести замену сгнивших конструкций и провести капитальный ремонт сооружения водонапорной башни с выполнением проекта по усилению основания специализированной организацией.</p> <p>Требуется произвести замену фундамента водонапорной башни с выравниванием перекоса опор резервуара и установка отмостки.</p>
17.	Красноярский край, Енисейский район, с.Каргино, ул.Центральная, 48 "А"(Водонапорная башня с водозаборной скважиной)	25.06.2021	Оценка фактического состояния имущества	ООО "Енисейэнергоком"	Выездная	<p>Дальнейшая нормальная эксплуатация сооружения возможна при постоянном мониторинге состояния деревянных конструкций, опор и основания водонапорной башни, а именно: опор резервуара, перегородок, перекрытия, стен (регулярные осмотры, контроль за раскрытием трещин, разрушения структуры деревянной конструкции за счёт гниения). Требуется провести замену сгнивших конструкций и провести капитальный ремонт сооружения водонапорной башни с выполнением проекта по усилению основания специализированной организацией.</p> <p>Требуется замена конструкции фундамента и установка отмостки.</p>
18.	Красноярский край, Енисейский район, с.Каргино, ул.Центральная, 63 (Водонапорная башня с водозаборной скважиной)	25.06.2021	Оценка фактического состояния имущества	ООО "Енисейэнергоком"	Выездная	Сооружение отсутствует.
19.	Красноярский край, Енисейский район, пос.Шапкино, ул.Школьная, 7 "А"(Водонапорная башня с водозаборной скважиной)	25.06.2021	Оценка фактического состояния имущества	ООО "Енисейэнергоком"	Выездная	<p>Дальнейшая нормальная эксплуатация сооружения возможна при постоянном мониторинге состояния деревянных конструкций, опор и основания водонапорной башни, а именно: опор резервуара, перегородок, перекрытия, стен (регулярные осмотры, контроль за раскрытием</p>

Приложение к Приказу МКУ «Центра имущественных отношений Енисейского района» от 22.06.2021 года № 49

						трещин, разрушения структуры деревянной конструкции за счёт гниения). Требуется провести замену сгнивших конструкций и провести капитальный ремонт сооружения водонапорной башни с выполнением проекта по усилению основания специализированной организацией. Требуется произвести замену фундамента, установка отмостки конструкции водонапорной башни. Устранить перекос опор резервуара и нанести антикоррозийное покрытие.
20.	Красноярский край, Енисейский район, с.Озерное, ул.Ленинградская, 28 "А"(Водонапорная башня с двумя водозаборными скважинами)	24.06.2021	Оценка фактического состояния имущества	ООО "Енисейэнергоком"	Выездная	Дальнейшая нормальная эксплуатация здания возможна при мониторинге состояния основания здания предназначенного для обслуживания водонапорной башни. Требуется замена отделочных смесей наружной и внутренней отделки здания предназначенного для обслуживания водонапорной башни, замена морально устаревшей конструкции перегородок и отделок крыши здания, выполненных из древесины, а так же выполнить работы по замене основания в здании обслуживания водонапорной башни каменной засыпки на цельную конструкцию фундамента и установка отмостки, выполнить работы по выравниванию отклонения водонапорной башни за счёт регулирования растяжек конструкции.
21.	Красноярский край, Енисейский район, с.Озерное, ул.Ленинградская, №103 (Водонапорная башня)	24.06.2021	Оценка фактического состояния имущества	ООО "Енисейэнергоком"	Выездная	Дальнейшая нормальная эксплуатация сооружения возможна при постоянном мониторинге состояния деревянных конструкций, опор и основания водонапорной башни, а именно: несущих опор, перегородок, перекрытия, стен, зоны обслуживания резервуара (регулярные осмотры, контроль за раскрытием трещин, разрушения структуры деревянной конструкции за счёт гниения). Требуется провести реконструкцию сгнивших деревянных конструкций с нанесением защитной пропитки и применением отделочных материалов, провести капитальный ремонт фундамента, основания специализированной организацией и установить отмостку водонапорной

Приложение к Приказу МКУ «Центра имущественных отношений Енисейского района» от 22.06.2021 года № 49

						башни.
22.	Красноярский край, Енисейский район, пос.Усть-Кемь, ул.Цветочная, 1 "А"(водонапорная башня с двумя водозаборными скважинами)	30.06.2021	Оценка фактического состояния имущества	ООО "Енисейэнергоком"	Выездная	<p>Дальнейшая нормальная эксплуатация сооружения возможна при мониторинге состояния отмотки и ремонта зоны обслуживания водонапорной башни.</p> <p>Требуется замена:</p> <ul style="list-style-type: none"> – устаревших утеплителей конструкции и заполнения проемов водонапорной башни; – всей наружной отделки водонапорной башни с нанесением антикоррозийного покрытия. <p>Требуется выполнить работы по выравниванию отклонения водонапорной башни за счёт регулирования растяжек конструкции.</p>
23.	Красноярский край, Енисейский район, пос.Усть-Кемь, ул.Енисейская, 15 (Водонапорная башня с водозаборной скважиной)	30.06.2021	Оценка фактического состояния имущества	ООО "Енисейэнергоком"	Выездная	<p>Дальнейшая нормальная эксплуатация сооружения возможна при мониторинге состояния отмотки и ремонта зоны обслуживания водонапорной башни.</p> <p>Требуется замена:</p> <ul style="list-style-type: none"> – устаревших утеплителей конструкции и заполнения проемов водонапорной башни; – всей наружной отделки водонапорной башни с нанесением антикоррозийного покрытия. <p>Требуется выполнить работы по выравниванию отклонения водонапорной башни за счёт регулирования растяжек конструкции.</p>
24.	Красноярский край, Енисейский район, д.Паршино, ул.Береговая, 2 "А"(Водонапорная башня с водозаборной скважиной)	30.06.2021	Оценка фактического состояния имущества	ООО "Енисейэнергоком"	Выездная	<p>Дальнейшая нормальная эксплуатация сооружения возможна после проведения реконструкции (модернизации), требуется установка новой водонапорной башни.</p>
25.	Красноярский край, Енисейский район, с.Погодаево, ул.Калинина, 62 "А" (Водонапорная башня с водозаборной скважиной)	30.06.2021	Оценка фактического состояния имущества	ООО "Енисейэнергоком"	Выездная	<p>Дальнейшая нормальная эксплуатация сооружения возможна при мониторинге состояния водонапорной опоры, ремонта зона обслуживания водонапорной башни.</p> <ul style="list-style-type: none"> – замена устаревших утеплителей

Приложение к Приказу МКУ «Центра имущественных
отношений Енисейского района» от 22.06.2021 года № 49

						<p>конструкции и заполнения проемов водонапорной башни;</p> <ul style="list-style-type: none"> - замена всей наружной отделки водонапорной башни с нанесением антикоррозийного покрытия; - выполнить работы по выравниванию отклонения водонапорной башни за счёт регулирования растяжек конструкции.
26.	Красноярский край, Енисейский район, с.Плотбище, ул.Советская, 38 "Б"(Водонапорная башня с водозаборной скважиной)	30.06.2021	Оценка фактического состояния имущества	ООО "Енисейэнергоком"	Выездная	<p>Дальнейшая нормальная эксплуатация сооружения возможна при мониторинге состояния отмостки и основания (регулярные осмотры, контроль за раскрытием трещин) и выполнении капитального ремонта.</p> <p>Требуется мониторинг состояния несущих деревянных опор, перегородок, перекрытия, подшивки крыши и стен (регулярные осмотры, контроль за раскрытием трещин) и выполнение капитального ремонта.</p> <p>При условии дальнейшего раскрытия и распространения трещин отмостки, загниванию деревянных опор, требуется выполнение проекта по усилению основания здания, выполненному специализированной организацией.</p> <p>Требуется ремонт перекрытий крыши, перегородок, зоны обслуживания резервуара, обновление защитной пропитки наружных и внутренних стен, смена устаревших, поврежденных и загнивающих деревянных конструкций.</p>
27.	Красноярский край, Енисейский район, с.Чалбышево, ул.Рождественского, 79(Водонапорная башня с водозаборной скважиной)	30.06.2021	Оценка фактического состояния имущества	ООО "Енисейэнергоком"	Выездная	<p>Дальнейшая нормальная эксплуатация сооружения возможна при установке зоны обслуживания водонапорной башни.</p> <p>Требуется замена:</p> <ul style="list-style-type: none"> - устаревших утеплителей конструкции и заполнения проемов водонапорной башни; - всей наружной отделки водонапорной башни с нанесением антикоррозийного покрытия; - выполнить работы по выравниванию наклона водонапорной башни за счёт

Приложение к Приказу МКУ «Центра имущественных
отношений Енисейского района» от 22.06.2021 года № 49

						установки фиксирующих растяжек конструкции.
28.	Красноярский край, Енисейский район, пос. Высокогорский, ул.Мира, 1 "В" (Водонапорная башня с водозаборной скважиной)	30.06.2021-01.07.2021	Оценка фактического состояния имущества	ООО "Енисейэнергоком"	Выездная	<p>Дальнейшая нормальная эксплуатация сооружения возможна при мониторинге состояния фундамента (регулярные осмотры, контроль за раскрытием трещин) и выполнении капитального ремонта.</p> <p>Требуется мониторинг состояния деревянных конструкций, а именно: несущих стен, подшивки потолков, опор крыши (регулярные осмотры, контроль за раскрытием трещин, гниением).</p> <p>При условии дальнейшего раскрытия и распространения трещин фундамента, загниванию деревянных опор, требуется выполнение проекта по усилению основания здания, выполненному специализированной организацией.</p> <p>Требуется ремонт перекрытий, отделки здания, нанесение защитной пропитки, утепление и реконструкция обшивки наружных и внутренних стен. Замена поврежденных и загнивающих деревянных конструкций, монтаж и обустройство отмостки.</p>
29.	Красноярский край, Енисейский район, пос.Высокогорский, ул.Сосновая, 7 "Б"(Водонапорная башня с водозаборной скважиной)	02.07.2021	Оценка фактического состояния имущества	ООО "Енисейэнергоком"	Выездная	<p>Дальнейшая нормальная эксплуатация сооружения возможна при мониторинге состояния несущих деревянных опор, перегородок, перекрытия, фундамента, основания и стен, (регулярные осмотры, контроль за раскрытием трещин) и выполнении капитального ремонта.</p>
30.	Красноярский край, Енисейский район, с.Городище, ул.Школьная, 1 "Б"(Водонапорная башня с водозаборной скважиной)	02.07.2021	Оценка фактического состояния имущества	ООО "Енисейэнергоком"	Выездная	<p>Дальнейшая нормальная эксплуатация сооружения возможна при мониторинге состояния и ремонта зоны обслуживания водонапорной башни.</p> <p>Требуется замена: устаревших утеплителей конструкции и заполнения проемов водонапорной башни; всей наружной отделки водонапорной башни с нанесением антикоррозийного покрытия; выполнить работы по выравниванию отклонения водонапорной башни за счёт установки фиксирующих растяжек конструкции.</p>

Приложение к Приказу МКУ «Центра имущественных отношений Енисейского района» от 22.06.2021 года № 49

31.	Красноярский край, Енисейский район, с.Потапово, ул.Новая, 2(Водонапорная башня с водозаборной скважиной)	02.07.2021	Оценка фактического состояния имущества	ООО "Енисейэнергоком"	Выездная	Дальнейшая нормальная эксплуатация сооружения возможна при постоянном мониторинге состояния деревянных конструкций, опор и основания водонапорной башни, а именно: несущих опор, перегородок, перекрытия, стен, зоны обслуживания резервуара (регулярные осмотры, контроль за раскрытием трещин, разрушения структуры деревянной конструкции за счёт гниения). Требуется провести реконструкцию сгнивших деревянных конструкций с нанесением защитной пропитки и применением отделочных материалов, провести капитальный ремонт фундамента и отмостки водонапорной башни, а так же выполнить проект по усилению основания специализированной организацией.
32.	Красноярский край, Енисейский район, пос.Шишмарево, ул.Центральная, 2 "А"(Водонапорная башня с двумя водозаборными скважинами)	02.07.2021	Оценка фактического состояния имущества	ООО "Енисейэнергоком"	Выездная	Башня полностью разрушена, емкость и трубы отсутствуют, на месте башни имеются остатки стройматериала.
33.	Красноярский край, Енисейский район, с.Усть-Пит, ул.Центральная, 2А (Водонапорная башня с водозаборной скважиной)	02.07.2021	Оценка фактического состояния имущества	ООО "Енисейэнергоком"	Выездная	Дальнейшая нормальная эксплуатация сооружения возможна при мониторинге состояния отмостки и ремонта зоны обслуживания водонапорной башни. Требуется замена: <ul style="list-style-type: none"> – устаревших утеплителей конструкции и заполнения проемов водонапорной башни; – всей наружной отделки водонапорной башни с нанесением антикоррозийного покрытия. Требуется выполнить работы по выравниванию отклонения водонапорной башни за счёт установки фиксирующих растяжек конструкции.
34.	Красноярский край. Енисейский район, д. Назимово, ул. Ермака, д. 35 "А"(Водонапорная башня с водозаборной скважиной)	01.07.2021	Оценка фактического состояния имущества	ООО "Енисейэнергоком"	Выездная	Требуется замена: <ul style="list-style-type: none"> – устаревших утеплителей конструкции и заполнения проемов водонапорной башни; – всей наружной отделки водонапорной башни с нанесением антикоррозийного

Приложение к Приказу МКУ «Центра имущественных отношений Енисейского района» от 22.06.2021 года № 49

						<p>покрытия;</p> <ul style="list-style-type: none"> - выполнить работы по выравнению отклонения водонапорной башни за счёт установки и регулирования растяжек конструкции.
35.	Красноярский край, Енисейский район, д. Назимово, ул. Ермака, 79 "А"(Водонапорная башня с водозаборной скважиной)	01.07.2021	Оценка фактического состояния имущества	ООО "Енисейэнергоком"	Выездная	<p>Дальнейшая нормальная эксплуатация сооружения возможна при постоянном мониторинге состояния деревянных конструкций, опор и основания водонапорной башни, а именно: несущих опор, перегородок, перекрытия, стен, зоны обслуживания резервуара (регулярные осмотры, контроль за раскрытием трещин, разрушения структуры деревянной конструкции за счёт гниения). Требуется провести реконструкцию сгнивших деревянных конструкций с нанесением защитной пропитки и применением отделочных материалов, провести капитальный ремонт фундамента, основания специализированной организацией и установить отмостку водонапорной башни.</p>
36.	Красноярский край, Енисейский район, пос. Ново Назимово, ул. Лазо, 11 "Б"(Водонапорная башня с водозаборной скважиной)	01.07.2021	Оценка фактического состояния имущества	ООО "Енисейэнергоком"	Выездная	<p>Требуется замена:</p> <ul style="list-style-type: none"> - устаревших утеплителей конструкции и заполнения проемов водонапорной башни; - всей наружной отделки водонапорной башни с нанесением антикоррозийного покрытия; - выполнить работы по выравнению отклонения водонапорной башни за счёт установки и регулирования растяжек конструкции.
37.	Красноярский край, Енисейский район, пос. Ново Назимово, ул. Таежная, 2 "А"(Водонапорная башня с водозаборной скважиной)	01.07.2021	Оценка фактического состояния имущества	ООО "Енисейэнергоком"	Выездная	<p>Требуется замена:</p> <ul style="list-style-type: none"> - устаревших утеплителей конструкции и заполнения проемов водонапорной башни; - всей наружной отделки водонапорной башни с нанесением антикоррозийного покрытия; - выполнить работы по выравнению отклонения водонапорной башни за счёт установки и регулирования растяжек

Приложение к Приказу МКУ «Центра имущественных
отношений Енисейского района» от 22.06.2021 года № 49

						конструкции.
38.	Красноярский край, Енисейский район, с.Ярцево, ул.Матросова, 40 "Б" (Водонапорная башня с водозаборной скважиной)	30.06.2021	Оценка фактического состояния имущества	ООО "Енисейэнергоком"	Выездная	<p>Требуется замена:</p> <ul style="list-style-type: none"> – устаревших утеплителей конструкции и заполнения проемов водонапорной башни; – всей наружной отделки водонапорной башни с нанесением антикоррозийного покрытия. <p>Требуется выполнить работы по выравниванию отклонения водонапорной башни за счёт регулирования растяжек конструкции, а та к же установка зоны обслуживания водонапорной башни.</p>